

Délégation départementale de la Haute-Savoie

Anney, le 08/08/2017

Service Environnement et Santé

Affaire suivie par : Mme Bois

Courriel : ARS-DT74-environnement-sante@ars.sante.fr

Tél. : 04 26 20 93 71

Fax : 04 50 32 20 52

Le Préfet

A Mairie de Dingy St Clair

Courriel : sg@dingystclair.fr

Copie Préfecture :

Defense-protection-civile@haute-savoie.pref.gouv.fr

(Laurent Benoit - tel 04 50 33 60 71)

Copie DDPP : ddpp@haute-savoie.gouv.fr

Copie DDCS : ddcs-accueils-mineurs@haute-savoie.gouv.fr

Doc 3-3

**LEVÉE DE RESTRICTION D'USAGE
 EAU POTABLE**

Le laboratoire d'analyses des eaux nous communique les résultats suivants :

Date Prélèvement	Code Point de Surveillance	Lieu	Désinfection Cl libre (mg/L)	Turbidité (NTU)	E.Coli (UFC /100mL)	Entérocoques (UFC /100mL)	Coli-formes totaux (UFC /100mL)
04/08/2017	2005	-Les Curtils -Mme Perussin -robinet cave	0,3		0	0	
Limite de qualité			-	-	0	0	-
Référence de qualité			-	2	-	-	0

Au vu de ces résultats, la restriction générale d'usage de l'eau sur la commune de Dingy St Clair réseau les Curtils qui vous a été transmise le 02 août 2017 peut être levée.

Je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Préfet et par délégation,
 Le Directeur Général,
 Pour le Directeur Général et par délégation,
 L'Ingénieur d'Etudes sanitaires

Jean-Marc LEPERS